


## Hodnocení veřejné zakázky

Název	<b>Posílení vodního zdroje</b>
Popis	<p><b>SO 01 – vodní zdroj DE 1-09</b> - je řešen jako vrtaná studna hloubky 78 m o průměru 282 a 254 mm, s PVC zárubnicí s perforací příslušných úrovní zvodnělých horizontů a obsypem speciálním křemičitým materiálem frakce 4/8 mm. Zhlaví vrtu je v intervalech 4-6 a 6-10,5 zacementováno. Stavební dokončení vrtu spočívá v obnažení pažnice do hl. 1,2 m od terénu, částečné výměně podloží, utěsnění zhlaví vrtu jílovým těsněním, vybudování základové desky, vybudování válcové šachy s monolitickou prefabrikovanou zákrytovou deskou, úpravě zhlaví vrtané studny, zpevnění a vyspádování okolí studny. V podsypné vrstvě základové desky bude obvodová drenáž, vyvedená do blízkého potůčku. Dřík šachty bude vytažen nad okolní terén, aby studna byla zabezpečena proti vniknutí vody z okolí. Šachta musí být vybudována excentricky vůči ose vrtu tak, aby potrubí s čerpadlem bylo možno v případě potřeby vytáhnout. Vstupní otvor bude uzavřen litinovým studničním poklopem 700/700 mm s hlavici. Vstup do šachty umožní ocelový žebřík a podél schodů bude jednostranné zábradlí. Studna bude vystrojena ponorným čerpadlem GRUNDFOS SP 3 A- 39.</p> <p><b>SO 02 – Výtlak VP</b> - potrubí je navrženo z HDPE trub PE 100, průměr 63/5,8 mm, SDR 11 svařovaných elektrospojkami. V souběhu s potrubím bude položen silový a ovládací kabel. Délka výtlaku 410 m, délka kabelů 420,5 m.</p> <p><b>SO 03 – Oplocení vodního zdroje</b> - není navrženo, v rozích čtverce budou umístěny sloupky s tabulkami upozorňujícími na ochranné pásmo.</p> <p><b>SO 04 – Úprava potoka</b> – potůček v délce 8,5 m bude srovnán do přímky, svahy hl. 0,2 – 0,3 m a dno šířky 0,4 – 0,6 m se zpevní lomovým kamenem na sucho.</p>
Typ zakázky	Zakázka malého rozsahu
Počet oslovených firem	4
Datum vypsání zakázky	30. 10. 2012
Datum podání nabídek	15. 11. 2012
Hodnotící kritérium	Nabídková cena

Dne 16. 11. 2012 v 7:30 hodin se v kanceláři Úřadu městyse Deblín sešla výběrová komise ve složení: Ing. Luboš Jarošek, Mgr. Josef Sojka a Petr Klimeš

Předsedou výběrové komise byl zvolen: .....  


Pořadí uchazečů dle data a hodiny doručení nabídek:

P.č.	Uchazeč	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH	Pořadí uchazečů po vyhodnocení nabídek
1.	<i>SPH Stodby s.r.o. Zpustice pod ?</i>	<i>262 30470</i>	<i>1.458.955,-</i>	<i>1.750.746,-</i>	<i>2</i>

2.	LUNDA Juraslav	12174525	1.340.000,-	1.608.220,-	*
3.	ELOSTAVBY s.r.o. s.r.o.	46974687	1.180.814,-	1.416.977,-	1
4.	Ing. Karel WEIGL STAVITELSKÁ PRÁCE Jedlna 350	67597777	1.519.599,-	1.823.512,-	3
5.	Petr Šojka Jedlna 324	76581132	1.372.347,-	1.646.816,-	*
6.	AGROTELI s.r.o. olomoucká 178 Jedlna	46980989	1.581.281,-	1.897.172,-	4

Závěr hodnotící komise:

Jako zhotovitelé byla kles výzvy městyse Jedlna Postleň  
vedlejší zdroj byla vybrána firma ELOSTAVBY s.r.o. s.r.o.  
Kobylky subjektů Lunda Juraslav a Šojka Petr nejlepší  
podmínky zadání, zejména  
podmínky kvalifikace  
podporou.

Podpisy:

.....  
 .....  
 .....  
 .....